



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Приморскому району
197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ
ЕРКНМ № 78220061000204538197

Дата проведения профилактического визита 23 декабря 2022 г.

В соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290

Профилактический визит проводил:

Вакула Ольга Викторовна – начальник отделения отдела надзорной и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего профилактический визит)

Место проведения профилактического визита:

Здание образовательной организации, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Афанасьевская ул., д.6, корп.2, лит. А

(указываются вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведён профилактический визит)

Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга (ИНН 7814485741)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:
К зданию образовательного назначения предъявляются следующие требования пожарной безопасности, а именно все помещения должны быть оборудованы системами автоматической противопожарной защиты (как правило – это автоматическая пожарная сигнализация), так же помещения оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Данные системы должны находиться в работоспособном состоянии и на регулярном техническом обслуживании. Пути эвакуации, к которым относятся коридоры, холлы, лестничные клетки, должны находиться в свободном от различных предметов и оборудования состоянии, т.е. не загромождаться. Под лестничными маршами хранение горючих предметов не допускается. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно изнутри без ключа. Средства пожаротушения (внутренний противопожарный водопровод и огнетушителя) должны находиться в рабочем состоянии и в

свободном доступе. Планы эвакуации должны быть разработаны и вывешены на видных местах (где требуется нормативными требованиями). Здание относится к категории значительного риска, и подлежит периодическим плановым проверкам со стороны государственного пожарного надзора 1 раз в три года. Имеется ряд критерий добросовестности, при выполнении которых, категория риска может быть понижена, и как следствие периодичность проверок государственного пожарного надзора может быть снижена, а именно: 1) отсутствие действующих предписаний; 2) положительное заключение независимой оценки пожарного риска (НОР); 3) Наличие на объекте защиты круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических противопожарных систем; 4) отсутствие пожаров.

(указывается информация об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим контролируемому лицу объектам надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска)

Заведующий УБРОУ №34 Водкина Т.А.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



Начальник отделения ОНДПР Приморского района управления по Приморского району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Вакула О.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора)



(подпись, заверенная печатью)

Копия листа профилактической беседы направлена:

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)